

Rapporto n°	<b>052023_NED_PED</b>	Comune:	<b>GARBAGNATE MILANESE</b>
Impianto:	GARBAGNATE MILANESE	Cod. Impianto:	37700
Cliente:	NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.	Operatore:	PETR KOVAC
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato	Matr. 461020	Scad. Tarat: 20/03/2024
	HUBERG METREX Strumento Pedonale	Matr. 50048	Scad. Tarat: 24/10/2024

DATA	VIA	CLASSE DI PRESSIONE	CODICE DISPERSIONE
28/06/2023	Via Alessandro Volta	BP	
	Via Antonio Canova	BP	
	Via Cadore	BP	
	Via Caduti Garbagnatesi	BP	
	Via Cavour	BP	
	Via del Convento	BP	
	Via del Lavoro	BP	
	Via don Primo Mazzolari	BP	
	Via Firenze	BP	
	Via Gavinana	BP	
	Via Giovanni Falcone	BP	
	Via Giuseppe Garibaldi	BP	
	Via Indipendenza	BP	
	Via Isonzo	BP	
	Via Livorno	BP	
	Via Monte Grappa	BP	
	Via Montenero	BP	
	Via Nazario Sauro	BP	
		MP	
	Via Olona	BP	
	Via Palermo	BP	
	Via Paolo Borsellino	BP	
	Via Pergolesi	BP	
		MP	
	Via Piero Gobetti	BP	
	Via Principessa Mafalda	BP	
	Via Roma	BP	
		MP	
	Via San Carlo	BP	
	Via Serenella	BP	
	Via Signorelli	BP	
	Via Stelvio	BP	
MP			
Via Trento	MP		
Via Valera	BP		
Via Varese	BP		
Via Zenale	BP		
Viale Cinque Giornate	MP		


Rapporto n° <b>052023_NED_PED</b>		Comune: <b>GARBAGNATE MILANESE</b>	
Impianto:	GARBAGNATE MILANESE	Cod. Impianto:	37700
Cliente:	NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.	Operatore:	PETR KOVAC
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato	Matr. 461020	Scad. Tarat: 20/03/2024
	HUBERG METREX Strumento Pedonale	Matr. 50048	Scad. Tarat: 24/10/2024

DATA	VIA	CLASSE DI PRESSIONE	CODICE DISPERSIONE
29/06/2023	Via 1° Maggio	BP	
	Via 20 Settembre	MP	
	Via Adamello	BP	
	Via Alfa Romeo	BP	
		MP	
	Via Antonio Stoppani	MP	
	Via Borelli	MP	
	Via Cascina Siolo	BP	
	Via dei Platani	BP	
	Via Enrico Toti	BP	
	Via Firenze	MP	
	Via Giuseppe Mazzini	BP	
		MP	
	Via John Fitzgerald Kennedy	BP	
	Via Lario	MP	
	Via Leonardo da Vinci	BP	
		MP	
	Via Milano	BP	
		MP	
	Via Monte Bianco	BP	
		MP	
	Via Monviso	MP	
	Via Monza	MP	
	Via Peloritana	BP	
		MP	
	Via per Cesate	BP	
		MP	
	Via San Carlo	MP	
Via Serenella	MP		
Viale Carlo Forlanini	BP		
Viale John Fitzgerald Kennedy	MP		

Rapporto n°	<b>052023_NED_PED</b>	Comune:	<b>GARBAGNATE MILANESE</b>
Impianto:	GARBAGNATE MILANESE	Cod. Impianto:	37700
Cliente:	NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.	Operatore:	PETR KOVAC
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato	Matr. 461020	Scad. Tarat: 20/03/2024
	HUBERG METREX Strumento Pedonale	Matr. 50048	Scad. Tarat: 24/10/2024

DATA	VIA	CLASSE DI PRESSIONE	CODICE DISPERSIONE
------	-----	---------------------	--------------------

Totale rete MP ispezionata con automezzo	15.006,9 m
Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale	3.969,0 m
Totale rete MP ispezionata	18.975,9 m
Totale rete BP ispezionata con automezzo	56.228,0 m
Totale rete BP ispezionata con ricerca pedonale	4.036,1 m
Totale rete BP ispezionata	60.264,1 m
Totale rete ispezionata	79.240,0 m
Totale dispersioni localizzate	5

Firma dell'operatore: PETR KOVAC 	Verifica Resp. Teknegas:  ROBERTO DI LUCCHIO
Firma Responsabile NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. per ricevuta:	