

Rapporto n° 012023_NED_PED		Comune: RHO	
Impianto:	RHO	Cod. Impianto:	36971
Cliente:	NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.	Operatore:	PETR KOVAC
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato	Matr. 461020	Scad. Tarat: 20/03/2024
	HUBERG METREX Strumento Pedonale	Matr. 50048	Scad. Tarat: 24/10/2024

DATA	VIA	CLASSE DI PRESSIONE	CODICE DISPERSIONE
12/06/2023	Via San Martino	BP	
14/06/2023	Via Alberto Moravia	BP	
	Via della Mosa	MP	
	Via Ghisolfi	BP	
		MP	
	Via Moscova	BP	
	Via Pietro Metastasio	BP	
	Via Prati	BP	
	Via San Martino	MP	
	Via Senna	MP	
	Via Tevere	MP	
	Via Vallassa	MP	
	Via Vittoria	BP	
	Via Zara	BP	
	Viale dei Fontanili	BP	
15/06/2023	Via Giuseppe Di Vittorio	BP	
	Via P. Luttazzi	BP	
	Via Sabotino	BP	
16/06/2023	Via Aldo Moro	BP	
		MP	
	Via Alessandro Volta	BP	
	Via Antonio Stoppani	BP	
	Via Castellazzo	BP	
	Via dei Ronchi	BP	
	Via Federico Confalonieri	BP	
	Via Filippo Meda	MP	
	Via Montello	BP	
	Via San Francesco d'Assisi	BP	
Viale Felice Scheibler	MP		
19/06/2023	Via Achille Grandi	MP	
	Via Cristina Belgioioso	MP	
	Via Eugenio Curiel	BP	
	Via Massimo D'Azeglio	BP	
	Via Rodolfo Morandi	BP	
	Via Venanzio Buzzi	BP	
20/06/2023	Corso Europa	BP	
		MP	
	Rotatoria R11	MP	



Rapporto n° 012023_NED_PED		Comune: RHO	
Impianto:	RHO	Cod. Impianto:	36971
Cliente:	NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.	Operatore:	PETR KOVAC
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato	Matr. 461020	Scad. Tarat: 20/03/2024
	HUBERG METREX Strumento Pedonale	Matr. 50048	Scad. Tarat: 24/10/2024

DATA	VIA	CLASSE DI PRESSIONE	CODICE DISPERSIONE
20/06/2023	Rotonda R5	MP	
	Via Armando Diaz	BP	
	Via Benedetto Croce	BP	
	Via Carlo Dossi	BP	
	Via Cesare Battisti	BP	
	Via Crocefisso	BP	
	Via del Fontanile	MP	
	Via Don G. Bianchi	BP	
		MP	
	Via Don Luigi Sturzo	BP	
	Via Enrico Mattei	MP	
	Via Giovanni Verga	BP	
	Via Giuseppe Casati	BP	
	Via Goito	BP	
	Via Lainate	BP	
		MP	
	Via Luigi Capuana	BP	
	Via Luigi Pirandello	BP	
	Via Luigi Settembrini	BP	
		MP	
	Via Pace	BP	
	Via Palmiro Togliatti	BP	
	Via Paolo Taverna	BP	
	Via San Pio Decimo	BP	
	Via Settembrini	MP	
	Via Stelvio	BP	
	Via Trecate	BP	
		MP	
	Viale Alcide De Gasperi	BP	
		MP	
Viale Alfa Romeo	MP		
Viale degli Alberghi	MP		
Vicolo Adda	BP		

Rapporto n°	012023_NED_PED		Comune:	RHO
Impianto:	RHO	Cod. Impianto:	36971	
Cliente:	NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.	Operatore:	PETR KOVAC	
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI	
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO	
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato	Matr. 461020	Scad. Tarat: 20/03/2024	
	HUBERG METREX Strumento Pedonale	Matr. 50048	Scad. Tarat: 24/10/2024	

DATA	VIA	CLASSE DI PRESSIONE	CODICE DISPERSIONE
------	-----	---------------------	--------------------

Totale rete MP ispezionata con automezzo	26.079,5 m
Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale	3.633,7 m
Totale rete MP ispezionata	29.713,2 m
Totale rete BP ispezionata con automezzo	111.879,0 m
Totale rete BP ispezionata con ricerca pedonale	3.283,8 m
Totale rete BP ispezionata	115.162,8 m
Totale rete ispezionata	144.876,0 m
Totale dispersioni localizzate	0

Firma dell'operatore: PETR KOVAC 	Verifica Resp. Teknegas:  ROBERTO DI LUCCHIO
Firma Responsabile NED RETI DISTRIBUZIONE GAS per ricevuta:	