



Rapporto n°	042023_NED_PED	Comune:	SETTIMO MILANESE
Impianto:	SETTIMO MILANESE	Cod. Impianto:	36969
Cliente:	NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.	Operatore:	PETR KOVAC
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato	Matr. 461020	Scad. Tarat: 20/03/2024
	HUBERG METREX Strumento Pedonale	Matr. 50048	Scad. Tarat: 24/10/2024

DATA	VIA	CLASSE DI PRESSIONE	CODICE DISPERSIONE
27/06/2023	Largo Papa Giovanni XXIII	BP	
	Via Achille Grandi	BP	
	Via Angelo Airaghi	BP	
	Via Antonio Gramsci	BP	
	Via Bruno Buozzi	BP	
	Via Cesare Battisti	BP	
	Via Fratelli Cervi	BP	
	Via Giacomo Matteotti	BP	
	Via Giosuè Carducci	BP	
	Via Giuseppe Di Vittorio	BP	
	Via Giuseppe Panzeri	BP	
		MP	
	Via Giuseppe Verdi	BP	
	Via Stradascia	MP	
Via Trento e Trieste	BP		
28/06/2023	Piazza Tre Martiri	BP	
	Via Cadore	MP	
	Via d'Adda	BP	
	Via Don Luigi Sturzo	BP	
	Via Enrico Fermi	MP	
	Via George Stephenson	BP	
	Via Giovanni Verga	BP	
	Via Ignazio Silone	BP	
	Via Moirano	BP	
	Via Quattro Novembre	MP	
	Via San Fermo	BP	
	Via Sandro Pertini	BP	
Via Vittorio Veneto	BP		

Rapporto n°	042023_NED_PED		Comune:	SETTIMO MILANESE
Impianto:	SETTIMO MILANESE	Cod. Impianto:	36969	
Cliente:	NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.	Operatore:	PETR KOVAC	
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI	
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO	
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato	Matr. 461020	Scad. Tarat: 20/03/2024	
	HUBERG METREX Strumento Pedonale	Matr. 50048	Scad. Tarat: 24/10/2024	

DATA	VIA	CLASSE DI PRESSIONE	CODICE DISPERSIONE
------	-----	---------------------	--------------------

Totale rete MP ispezionata con automezzo	19.890,1 m
Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale	776,1 m
Totale rete MP ispezionata	20.666,2 m
Totale rete BP ispezionata con automezzo	36.170,3 m
Totale rete BP ispezionata con ricerca pedonale	1.525,1 m
Totale rete BP ispezionata	37.695,4 m
Totale rete ispezionata	58.361,6 m
Totale dispersioni localizzate	1

Firma dell'operatore: PETR KOVAC 	Verifica Resp. Teknegas:  ROBERTO DI LUCCHIO
Firma Responsabile NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. per ricevuta:	