

Rapporto n°	042023_NED_VSR	Comune:	SETTIMO MILANESE
Impianto:	SETTIMO MILANESE	Cod. Impianto:	36969
Cliente:	NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.	Operatore:	PETR KOVAC
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato	Matr. 461020	Scad. Tarat: 20/03/2024
	HUBERG METREX Strumento Pedonale	Matr. 50048	Scad. Tarat: 24/10/2024

DATA	VIA	CLASSE DI PRESSIONE	CODICE DISPERSIONE
27/06/2023	Largo Papa Giovanni XXIII	BP	
		MP	
	Ottorino Respighi	BP	
	Piazza San Giorgio	BP	
	Strada per Vighignolo	BP	
		MP	
	Tangenziale Ovest di Milano	MP	
	Via A. Pacinotti	MP	
	Via Achille Grandi	BP	
	Via Albarella	BP	
		MP	
	Via Albert B. Sabin	MP	232023
	Via Albert Einstein	MP	
	Via Aldo Moro	BP	
	Via Alessandro Fleming	MP	
	Via Alessandro Manzoni	BP	
	Via Alessandro Volta	MP	
	Via Alfredo Catalani	BP	
	Via André-Marie Ampère	MP	
	Via Angelo Airaghi	BP	
		MP	
	Via Antonio Bianchi	BP	
	Via Antonio Gramsci	BP	
	Via Archimede	BP	
		MP	
	Via Augusto Murri	MP	
	Via Boscaccio	BP	
	Via Bruno Buozzi	BP	
	Via Cadore	BP	
	Via Cesare Battisti	BP	
	Via Cesare Pavese	BP	
		MP	
	Via Conti Venino	BP	
Via Cusago	MP		
Via d'Adda	MP		
Via De Ruggiero	BP		
Via Dei Frati	BP		
Via del Campaccio	BP		

Rapporto n°	042023_NED_VSR	Comune:	SETTIMO MILANESE
Impianto:	SETTIMO MILANESE	Cod. Impianto:	36969
Cliente:	NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.	Operatore:	PETR KOVAC
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato	Matr. 461020	Scad. Tarat: 20/03/2024
	HUBERG METREX Strumento Pedonale	Matr. 50048	Scad. Tarat: 24/10/2024

DATA	VIA	CLASSE DI PRESSIONE	CODICE DISPERSIONE
27/06/2023	Via delle Campagne	BP	
	Via Don Giovanni Minzoni	BP	
	Via Enrico Fermi	BP	
	Via Enrico Forlanini	MP	
	Via Enrico Toti	BP	
	Via Eugenio Villorosi	BP	
	Via Evangelista Torricelli	MP	
	Via F.Ili Wright	MP	
	Via Filippo Turati	BP	
	Via Fratelli Cervi	BP	
	Via Fratelli Rosselli	BP	
		MP	
	Via Gaetano Airaghi	MP	
	Via Gaetano Salvemini	BP	
	Via Galileo Galilei	MP	
	Via Garibaldini	MP	
	Via Giacomo Leopardi	BP	
	Via Giacomo Matteotti	BP	
		MP	
	Via Gioacchino Rossini	BP	
	Via Giosuè Carducci	BP	
	Via Giulio Pastore	BP	
	Via Giuseppe Di Vittorio	BP	
	Via Giuseppe Panzeri	BP	
		MP	
	Via Giuseppe Parini	BP	
	Via Giuseppe Verdi	BP	
	Via Guglielmo Reiss Romoli	BP	
		MP	
	Via Ippolito Nievo	BP	
	Via Novara	BP	
	Via Ottorino Respighi	BP	
Via Pace	BP		
Via Papa Giovanni Paolo II	BP		
Via Piero Gobetti	BP		
Via Pietro Mascagni	BP		
Via Pordoi	BP		
Via Remo Mereghetti	BP		

Rapporto n° 042023_NED_VSR		Comune: SETTIMO MILANESE	
Impianto:	SETTIMO MILANESE	Cod. Impianto:	36969
Cliente:	NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.	Operatore:	PETR KOVAC
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato	Matr. 461020	Scad. Tarat: 20/03/2024
	HUBERG METREX Strumento Pedonale	Matr. 50048	Scad. Tarat: 24/10/2024

DATA	VIA	CLASSE DI PRESSIONE	CODICE DISPERSIONE
27/06/2023	Via Riccardo Lombardi	BP	
	Via Silvio Pellico	BP	
	Via Stelvio	BP	
		MP	
	Via Stradascia	BP	
		MP	
	Via Stravella	BP	
	Via Tonale	BP	
		MP	
	Via Trento e Trieste	BP	
Via Ugo Foscolo	BP		
Via Vittorio Alfieri	BP		
28/06/2023	Piazza Tre Martiri	BP	
	Via Antonio Meucci	BP	
		MP	
	Via Assiano	MP	
	Via Bacone	MP	
	Via Barni	BP	
		MP	
	Via Cacciatori delle Alpi	BP	
		MP	
	Via Cadore	MP	
	Via Calatafimi	BP	
	Via Carlo Crivelli	BP	
	Via Carlo Darwin	MP	
	Via Ciniselli	BP	
	Via Corrado Alvaro	BP	
		BP	
	Via Curie	BP	
		MP	
	Via Curtatone	BP	
		MP	
	Via d'Adda	BP	
Via Dante	BP		
Via della Libertà	BP		
	MP		
Via Don Luigi Sturzo	BP		
Via Enrico Fermi	MP		
Via Gallarata	BP		



Rapporto n°	042023_NED_VSR	Comune:	SETTIMO MILANESE
Impianto:	SETTIMO MILANESE	Cod. Impianto:	36969
Cliente:	NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.	Operatore:	PETR KOVAC
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato	Matr. 461020	Scad. Tarat: 20/03/2024
	HUBERG METREX Strumento Pedonale	Matr. 50048	Scad. Tarat: 24/10/2024

DATA	VIA	CLASSE DI PRESSIONE	CODICE DISPERSIONE
28/06/2023	Via Garibaldini	BP	
	Via George Stephenson	BP	
	Via Giovanni Keplero	MP	
	Via Giovanni Schiaparelli	BP	
		MP	
	Via Giovanni Verga	BP	
	Via Giuseppe Mercalli	MP	
	Via Goito	BP	
	Via Guglielmo Marconi	BP	
	Via Ignazio Silone	BP	
	Via Isaac Newton	MP	
	Via IV Novembre	BP	
		MP	
	Via Koch	MP	
	Via Leonardo da Vinci	BP	
	Via Luigi Galvani	BP	
		MP	
	Via Luigi Pasteur	BP	
		MP	
	Via Luigi Pirandello	BP	
	Via Melegnano	BP	
		MP	
	Via Meriggia	BP	
		MP	
	Via Moirano	BP	
	Via Montanara	BP	
	Via Podere della Vigna	BP	
	Via Quattro Novembre	BP	
		MP	
	Via Rilè	BP	
	Via San Fermo	BP	
	Via San Martino	BP	
	Via Sandro Pertini	BP	
MP			
Via Seguro	BP		
Via Solferino	BP		
Via Tommaso Edison	BP		
	MP		

Rapporto n° 042023_NED_VSR		Comune: SETTIMO MILANESE	
Impianto:	SETTIMO MILANESE	Cod. Impianto:	36969
Cliente:	NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.	Operatore:	PETR KOVAC
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato	Matr. 461020	Scad. Tarat: 20/03/2024
	HUBERG METREX Strumento Pedonale	Matr. 50048	Scad. Tarat: 24/10/2024

DATA	VIA	CLASSE DI PRESSIONE	CODICE DISPERSIONE
28/06/2023	Via Villafranca	BP	
	Via Vittorio Veneto	BP	
		MP	
	Via Volturmo	BP	

Totale rete MP ispezionata con automezzo	19.890,1 m
Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale	776,1 m
Totale rete MP ispezionata	20.666,2 m
Totale rete BP ispezionata con automezzo	36.170,3 m
Totale rete BP ispezionata con ricerca pedonale	1.525,1 m
Totale rete BP ispezionata	37.695,4 m
Totale rete ispezionata	58.361,6 m
Totale dispersioni localizzate	1

Firma dell'operatore: PETR KOVAC 	Verifica Resp. Teknegas:  ROBERTO DI LUOCCHIO
Firma Responsabile NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. per ricevuta:	